

Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70123 Bari - Via Vittorio Emanuele Orlando, n.c. - Tel. 080.5723670 - Fax 080.5723628 - e-mail: segreteria.direzione@aqp.it



REGIONE PUGLIA



acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

"Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia
n° 179 del 17 novembre 2005"

COMUNE DI ISCHITELLA

PROGETTO PER L' ADEGUAMENTO AL D. LGS. 152/06
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO DEL COMUNE

- PROGETTO ESECUTIVO -

Progettisti:
Ing. Raffaele ANDRIANI
Ing. Anna Angela BASILE
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
DIREZIONE INVESTIMENTI
Area Progettazione e Ingegneria
Il Dirigente
Ing. Raffaele ANDRIANI

Elaborato:
04A PLANIMETRIA DI PROGETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Prot. N.	Data	Scala	Nome file
82270	26/11/2007	1:200	

rev.	data	Emesso per progetto ESECUTIVO	dis.	contr.	appr.

LEGENDA

	Recinzione
	Viabilità interna
	Cordolo di delimitazione viali

LEGENDA STAZIONI DI PROGETTO

PZ-I	Pozzetto ingresso liquami
GR.1	Grigliatura automatica fine
GR.2	Grigliatura manuale
C.SAB.	Classificatore sabbie
DIS.	Dissabbiatore a pista con disoleatore
G.E.	Sala gruppo elettrogeno
S.Q.	Sala quadri elettrici
L.U.	Locale uffici
L.S.	Locale spogliatoio
S.C.	Sala compressori
EQ.	Vasca di equalizzazione e omogeneizzazione
DN 1-2	Vasche di denitrificazione (Linea 1-2)
OX-N 1-2	Vasche di ossidazione e nitrificazione (Linea 1-2)
PZ. RMA	Pozzetto ricircolo miscela aerata
Fe Cl ₃	Serbatoio di stoccaggio cloruro ferrico
S.A.M.	Pozzetto sollevamento acque madri
ISP.	Ispezzatore fanghi
DM.	Disidratazione meccanica
SED 1-2	Sedimentazione secondaria (Linea 1-2)
LE	Letti di essiccamento fanghi
DA	Digestore aerobico
CL	Disinfezione finale
Na Cl _o	Serbatoio di stoccaggio ipoclorito di sodio
SF1	Sollevamento fanghi DA-ISP
SF2	Sollevamento fanghi ISP-DM
PZ-F	Sollevamento fanghi di ricircolo e supero
PZ-U	Pozzetto di uscita liquami
AQ	Accumulo e sollevamento acqua potabile

